

Controlebezoekdetails

Status controlerapport:	Definitief (18-08-2023 om 10:54)
Controletype:	controle
Doelstelling:	Inventariserende controle Hamersveldseweg 82-84
Streefdatum:	17-08-2023
Gepland op:	17-08-2023
Datum uitgevoerd:	17-08-2023
Uitvoerend toezichthouder:	[REDACTED]
Gegevensbeheerder:	Gemeente Leusden

Te controleren objecten

Algemene bevindingen

Onderwerp	Toelichting	Voldoet	Strategie
Controlebezoek algemeen,	Shovel is naar binnen gereden. Zowel nr. 84 als nr. 82 zijn hierdoor zwaar beschadigd. Van de voorgevels en de dakkapellen is niet meer over en de wanden, vloer en het dak zijn hierdoor beschadigd. Je kunt zo naar binnen kijken. Er is sprake van instortingsgevaar. Woning is onbewoonbaar en voldoet niet aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (veiligheid, bruikbaarheid en gezondheid). Bouwhekwerken waren al aanwezig maar ontbreekt wel aan de zijde van de inrit. Vanwege asbest (blijkt uit rapport) is er een asbest afzetlint aangebracht.	Overtreding	
			

Bevindingen per onderwerp

Onderwerp	Toelichting	Voldoet	Strategie
-----------	-------------	---------	-----------

Gerelateerde zaken

Zaaksysteem van organisatie met RSIN	Zaaknummer
002508667	Z2023-00000125